

«УТВЕРЖДАЮ»

 « _____ (_____)
 _____ 201 _____ г.



АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

№ 1 / 28.08.2013

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Школа традиционной народной культуры**
- 1.2. Адрес объекта **160001, г.Вологда, ул.Мальцева, д.31**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2 этажа + мезонин, 475 кв.м.**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1836 г.**, последнего капитального ремонта **1978 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Вологодской области «Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной народной культуры»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **160001, г.Вологда, ул.Мальцева, д.31**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **Государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **Региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования Вологодской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **160000, г.Вологда, ул.Козленская, д.114**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, перемещающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **48 человек**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «ТЮЗ» - 4,12,15,18,19,32,37,37Э,38,45,46 маршруты автобуса; 1,2,3 маршруты троллейбуса.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высотка площадки		норматив не установлен	13	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	181 × 96	замена
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	Не требуется	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	установить
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К,О,С,Г	наличие	-	
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см		
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 5 см		
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие		
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки				

	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с негравмирующим окончанием	К,О,С К О	наличие 70 см 85-90 см		
	Просвет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см		
1.5.	Лестница наружного входа				
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см		
	Высота ступени	О,С	не более 15 см		
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см		
	Уклон марша	О,С	не более 1/2		
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см		
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие		
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О,С	наличие		
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие		
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие		
1.6.	Поручни ограждения лестницы				
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с негравмирующим окончанием	О,С О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С	наличие		
1.7.	Тамбур				
	Габариты, глубинах ширина	К,О	не менее 180×220 см	145 x 205	
	Высота порогов	К,О	не более 2,5 см	8	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	+	

1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	80	Замена
	Форма ручки двери II - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К,О	не более 2,5 Кгс	+	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	-	установить
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.		
	Прозрачная противодарная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О,С	30-90 см		
	Противодарная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	не менее 30 см		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-50 см		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	создать
1.9.	Вращающиеся двери и турникеты	К,О,С,Г	не допускаются		
	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К,О,С,Г	наличие	Р	
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	65	заменить
	Форма ручки двери II - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К,О	не более 2,5 Кгс	+	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	-	установить
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-150 см		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	создать

1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более			
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	
	Разворотные площадки: • вниз, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	не менее 150×150 см	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 5 см	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	
	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с непрямоугольным окончанием	К,О,Г К О	наличие 70 см 85-90 см	
	Просвет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более			
	Ширина марша	О,С,Г	не менее 135 см	
	Высота ступеней	О,С,Г	не более 15 см	
	Глубина проступи	О,С,Г	не менее 30 см	
	Уклон марша	О,С,Г	не более 1/2	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О,С	наличие	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие	

	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие		
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие		
	• высота от поверхности передвижения	О,С	85-95 см		
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О,С	50 см		
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С	не менее 30 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С,Г	наличие		
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К,О	наличие		
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К,О	наличие		
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие		
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Коридоры/холлы/галереи т.п. (1 этаж)				
	Ширина пути движения:	К	не менее 150 см	160	
	• при одностороннем движении	К	не менее 150 см		
	• при встречном движении	К	не менее 180 см		
	• с оборудованием и мебелью	К	не менее 120 см		
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	+	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	наличие	+	
	• «от себя»	К	не менее 120 см		
	• «на себя»	К	не менее 150 см		
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):	К,О,С,Г	наличие	+	

	• Расстояние от сидения до полосы движения • глубина× ширина	О К	не менее 60 см 150×90 см	0 -	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см		
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	-	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	-	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	-	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	-	создать
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации(для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	270	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	
2.1.2.	Коридоры/холлы/галереи т.п. (2 этаж)				
	Ширина пути движения:			160	
	• при одностороннем движении • при встречном движении • с оборудованием и мебелью	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см		
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	+	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	+	
	• «от себя» • «на себя»	К К			
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):	К,О,С,Г	наличие	+	
	• Расстояние от сидения до полосы движения • глубина× ширина	О К	не менее 60 см 150×90 см	0 -	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см		

	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	-	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	-	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	-	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	-	создать
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации(для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) №1				
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	111	
	Высота ступени	О,С	не менее 15 см	14	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	30	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-	установить
	Уклон марша	О,С	не более 1 / 2	+	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	создать
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	создать
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие	-	установка поручней в соответствии
	• высота от поверхности передвижения	О,С	85-95 см	84	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О,С	50 см	-	
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С	не менее 30 см	-	СНиП 35 серии (при наличии возможности)
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О,С	не менее 190 см	+	
	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) №2				

	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	77	
	Высота ступени	О,С	не менее 15 см	19	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	25	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-	установить
	Уклон марша	О,С	не более 1/2	-	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	создать
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	создать
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О,С О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	- 100 - -	установка поручней в соответствии СНИП 35 серии (при наличии возможности)
	Отражение под первым маршем, высота в свету	О,С	не менее 190 см		
	Лестница № (вклады при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина: • габариты, ширина× глубина • ширина дверного проема в свету • поручни • задержка времени автоматического закрывания дверей • световая и звуковая информация в кабине о движении лифта • рельефные указатели на панели управления • высота расположения панели управления	К К К О К,О,С,Г С С К	наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие от 15 сек. наличие наличие 90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К,О	не менее 150×150 см		
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие		

	Номер этажа напротив лифта	К,О,С,Г	наличие		
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см		
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/Л. не более 1/12 (8%)		
	Разворотные площадки внизу и вверх, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К,О,С	наличие		
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения внизу и вверх	К,О	30 см		
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:			-	Установить наклонный подъемник (при наличии возможности)
	• вертикальный подъемник (В)	К,О,С	наличие		
	• наклонный подъемник (Н)	К,О	наличие		
	• мобильный подъемник (ступенеход) (М)	К,О	наличие		
	Эскалатор, траволатор	К,О,С,Г	наличие		
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		

	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см		
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок (Гардероб)				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	95	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	+	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавок				
3.3.1.	Обслуживание в кабине №12				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	72	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.2.	Обслуживание в кабине №15				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.3.	Обслуживание в кабине №16				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	73	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.4.	Обслуживание в кабине №3				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	55	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.5.	Обслуживание в кабине №4				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	

	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.6.	Обслуживание в кабинете №10				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	52	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.7.	Обслуживание в кабинете №7				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.8.	Обслуживание в кабинете №8				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	52	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
3.3.9.	Обслуживание в кабинете №2				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74	заменить
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

4.1.1. Санузел (Женский)					
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К,О	наличие	-	установить
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	55	
	Универсальная кабина	К,О	не менее 1 ед.	-	
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	156 x 147	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	-	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	
	Крючки для костылей у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О,К О О	наличие 120 см 12 см	-	установить
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, опускаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см		
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	наличие	-	установить
4.1.2. Санузел					
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К,О	наличие	-	установить
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	55	
	Универсальная кабина	К,О	не менее 1 ед.	-	

	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	-	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	
	Крючки для костылей у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О,К О О	наличие 120 см 12 см	-	установить
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	не требуется	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	наличие	-	установить
4.2.	Раздевательные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	Место для хранения кресла- коляски	К	наличие		
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К,О	наличие		
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К,О	наличие		

	К.О	наличие		
Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрывающаяся) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуш)				

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К,О,С,Г	наличие	+	
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К,О,С,Г К,С,Г С С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	++ ++ ++	
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	++ ++ +	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинках санитарно-	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие	-	установить

	бытовых помещений	С	наличие		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного		
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одного		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие		
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	-	установить
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С,Г	наличие	не требуется	
	Малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С,Г	наличие	не требуется	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1. Зоны обслуживания					
	Вход на территорию:	К,О	не менее 90 см	66	Увеличить ширину проема.
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К	наличие	-	установить
6.2. Открытые автостоянки					
	Автостоянка для посетителей	К,О	наличие		
	Расстояние до входа в здание	К,О	не более 50 м		
	Доля машиномест для инвалидов	К,О	не менее 10 %		

	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см		
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 180 см	+	
	Указатели направления движения	К,О,Г	наличие	-	установить
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К,О,С,Г	наличие	+	
	Места отдыха: через 200 м	К,О,С,Г	наличие	не требуется	
6.4	Открытая лестница				
	Высота подьема	О	справочно		
	Поручни:	О	наличие		
	• высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу и вверх, с нетравмирующим окончанием	О	85-90 см		
	Дополнительные раздельные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	К,О	не менее 30 см		
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу, ширина	О,С	наличие		
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу, ширина	С	60 см		
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие		
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)		
	Высота одного подьема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подьема более 80 см	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см		
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см		
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
на входной группе наружных входов – изменить габариты входной площадки, до требований СНиП 35 серии; оснастить входную площадку пандусом и навесом; увеличить ширину дверного проема наружной и внутренней входной двери; создать тактильную (рифленую) поверхность пола перед входом.

на путях передвижения внутри объекта – на всем горизонтальном пути движения убрать пороги (или реконструировать пороги – высота порога не должна превышать 2,5 см); при наличии возможности установить поручни на лестнице в соответствии со СНиП 35 серии (минимальные требования наличие поручней с двух сторон лестницы); создать рифленую, контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед дверями; создать рельефную (тактильную) полосу перед входом на лестницу; создать рельефное обозначение номера этажа на поручне (на каждом этаже); создать контрастную окраску верхней и нижней ступеней.

в зоне оказания услуг - увеличить ширину проемов дверей в кабинеты до норматива.

в санитарно-гигиенических помещениях - требуется реконструкция помещений.

в средствах информации и телекоммуникации - установить тактильные средства информации о предоставлении услуг.

на территории объекта - увеличить ширину проема в ограждении до норматива, установить указатель направления движения к главному входу.

Лицо, проводившее обследование объекта

Зам. руководителя

В.П.С.

В.С.С.

Александр (подпись)

Александр (должность)

М.И.

«*28*» (подпись)

августа

2013 г.

(фамилия и.о.)

Руководитель объекта

Давыдов (подпись)

Давыдов (должность)

«*28*» (подпись)

августа

201 г.

(фамилия и.о.)

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды - колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
3. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетировемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.